

Tabuľka chladiaceho výkonu

SKRATKY: **TVV** (Teplota vody na výstupe [°C]) / **TOV** (Teplota okolitého vzduchu (vonkajšieho) [°C]) / **CCV** (Celkový chladiaci výkon [kW]) / **P** (Príkon [kW])

TOV	Maximum																				
	TVV																				
	5			7			10			15			18			20			25		
	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER	CCV	P	EER
-5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8,16	0,68	12,03	8,96	0,71	12,71	8,96	0,65	13,69	11,26	0,83	13,56
0	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8,10	0,78	10,37	8,71	0,77	11,25	9,14	0,75	12,12	10,87	0,85	12,81
5	/	/	/	/	/	/	8,10	1,03	7,83	8,26	0,90	9,18	8,88	0,89	9,95	9,32	0,87	10,72	10,40	0,83	12,50
10	7,93	1,27	6,22	8,06	1,23	6,54	8,26	1,19	6,93	8,42	1,04	8,12	9,06	1,03	8,81	9,51	1,00	9,49	10,61	0,90	11,75
15	8,08	1,51	5,36	8,22	1,45	5,68	8,43	1,37	6,13	8,59	1,20	7,19	9,24	1,19	7,79	9,70	1,16	8,40	10,82	1,03	10,50
20	8,25	1,78	4,62	8,39	1,70	4,94	8,59	1,58	5,43	8,76	1,38	6,36	9,42	1,37	6,90	9,89	1,33	7,43	11,04	1,18	9,37
25	8,41	2,11	3,98	8,55	1,99	4,30	8,77	1,83	4,80	8,94	1,59	5,63	9,61	1,57	6,10	10,09	1,53	6,58	11,26	1,35	8,37
30	8,58	2,50	3,43	8,73	2,33	3,74	8,94	2,10	4,25	9,12	1,83	4,98	9,80	1,82	5,40	10,29	1,77	5,82	11,49	1,54	7,47
35	8,75	2,96	2,96	8,90	2,74	3,25	9,12	2,43	3,76	9,30	2,30	4,05	10,00	2,09	4,78	10,50	2,04	5,15	11,60	1,74	6,67
40	8,03	3,06	2,62	8,17	2,66	3,07	8,29	2,40	3,45	8,53	2,36	3,62	9,17	2,03	4,51	9,63	2,08	4,64	10,64	1,85	5,75
43	7,30	3,20	2,28	7,49	2,59	2,89	7,54	2,38	3,16	7,83	2,49	3,14	8,42	1,98	4,25	8,84	2,11	4,18	9,76	1,97	4,96
48	6,63	3,35	1,98	6,87	2,52	2,73	6,85	2,36	2,90	7,18	2,63	2,73	7,72	1,92	4,01	9,34	2,48	3,77	8,96	2,10	4,27